

T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

SAYI :19207542-934.01

08/05/2023

KONU : Teklife Davet

Kurumumuzun ihtiyacı olan 7 7 KALEM MALZEME ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 22/5/2023 10:00 tarihine kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini rica ederim.

Ersin ÇALIŞKAN
Şube Müdürü

Teklif Başvuru Yeri : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Meşelik Kampüsü/ESKİŞEHİR

Teslimat Yeri : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Depoları Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR

Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - Tamamı

İhtiyaç Listesi

S. No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	2x25A (30 Ma) KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ	50	ADET		
2	10A 6ka ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA	50	ADET		
3	3x2,5 mm N2XH KABLO	500	METRE		
4	58W FLORESAN AMPUL	250	ADET		
5	2x58W ELEKTRONİK BALAST	20	ADET		
6	4-65 W ELEKTRONİK LAMBA STARTERİ	200	ADET		
7	58W MANYETİK BALAST	180	ADET		

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

NOTLAR:

- 1) Teklif mektupları üzerinde sipariş sonrasında ürünlerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.
- 2) Teklif zarfları elden, posta, faks veya e-mail (esogusatinalma@ogu.edu.tr) yolu ile tarafımıza gönderilecektir.
- 3) Teklif edilen malzemelere ait orijinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.
- 4) Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 5) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.
- 6) İstekliler Vergi No/Tc. Kimlik numaralarını belirteceklerdir.

Meşelik Kampüsü ESKİŞEHİR

Telefon: (222) 2393750-5505-5506 Faks: (222) 229 00 56 e-posta: esogusatinalma@ogu.edu.tr Elektronik ağ: www.ogu.edu.tr

Teknik Şartname

S.No	Malzemenin Cinsi	Birimi	Miktar
1	2x25A (30 mA), Kaçak akım koruma şalteri	Adet	
	Teknik Tanfı: Kaçak akım koruma şalterleri: (Ölçü: Adet) Elektrik İç Tesıat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmıř elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduėunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluřan hata akımı hissederek 10 - 30 ms süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliėini saėlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da çalıřan diferansiyel bobinli, sistemin çalıřıp çalıřmadıėını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen diř etkilere karřı korumalı, hayat koruma için 30 mA, yangına karřı koruma için 300 mA, deėerlerinde nötr hattı kopukluėunda bile çalıřabilen, TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarına uygun olarak CE uygunluk iřareti ile piyasaya arz edilmiř, kaçak akım koruma şalterinin temini.		
2	10A (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigorta (6 kA kesme kapasiteli)	Adet	
	Teknik Tanfı: Anahtarlı Otomatik Sigorta (6 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Adet) Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 6 kA kısa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplu olan nötr ve faz kesme özelliėine haiz, B veya C eėrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarına uygun olarak üretilmiř, CE uygunluk iřareti ile piyasaya arz edilmiř otomatik sigortanın temini.		
3	3x2.5 mm², 1 kV yer altı kablosu (N2XH, 0,6/1 kV)	Metre	
	Teknik Tanfı: N2XH tipi 1kV yer altı kablosu: (Ölçü: m) TS HD 604 S1 standardına uygun, N2XH, 0,6/1kV yer altı kablusunun iřyerinde temini. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliėine uygun olarak üretilmiř, CE uygunluk iřaretiyle piyasaya arz edilmiř ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliėi tarafından akredite edilmiř kuruluřlardan alınmiř Performans Deėiřmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.		
4	58W Floresan Ampul	Adet	
	Ařaėıda teknik özellikleri verilen floresan ampulün temini Çap: 26mm Duy: G13 CRI: 72 Renk Sıcaklıėı: 6200 K Kullanım Ömrü: 13.000 saat Iřık Akısı: 4.000 Lúmen Uzunluk: 1514,2 mm		
5	2x58W Elektronik Balast	Adet	
	Çalıřma gerilim aralıėı 220-240 V, gücü 2x58W olan elektronik balastın temini.		
6	4-65W Floresan Lamba Starteri	Adet	
	Çalıřma gerilim aralıėı 220-240V, darbe gerilimi: 900V, 4-65W aralıėında floresan lambalarda kullanılacak starterin temini.		
7	58W Manyetik Balast	Adet	
	58W gücünde manyetik floresan lamba balastının temini		

Philips
Siemens

Siemens

Her-Varur
Prizman

Philips
Oran

Trigoniz

Philips
Oran

Pelco