

T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Sayı : 19207542-934.01/

09/06/2021

Konu : Teklife Davet

Sayın :

Kurumumuzun ihtiyacı olan (16) kalem BOYA VE ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendığınız takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 16.06/2021 tarihine kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini rica ederim.

Ersin ÇALIŞKAN
Şube Müdürü

Satınalma tarih ve saati 16.06./2021 - 10:00

Teklif Başvuru Yeri : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Meşelik Kampüsü/ESKİŞEHİR

Teslimat Yeri : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Depoları Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR

Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İş kalemleri bazında

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	FLORESAN AMPUL Philips Master Plus 4 pinli	100	ADET		
2	360 HAREKET SENSÖRÜ (TİP 1) NADLE 10359	10	ADET		
3	360 HAREKET SENSÖRÜ (TİP 2) NA-DE 103 62	10	ADET		
4	360 HAREKET SENSÖRÜ (TİP 3) NA-DE 103 65	10	ADET		
5	CLİPİN TAVAN AYDINLATMA LED PANEL 60X60	35	ADET		
6	CAT6 UTP KABLO (305 METRE) AMP. Perimyer, 01111111	1	TOP		
7	25x16 YAPIŞKANLI KABLO KANALI	180	METRE		
8	RJ45 KONNEKTÖR AMP	25	ADET		
9	SIVA ÜSTÜ DATA PRİZİ	8	ADET		
10	20 KG SİLİKONLU BOYA	3	ADET		
11	20 KG SU BAZLI YAĞLI BOYA (KAPI İÇİN)	2	ADET		
12	PARMAK BOYA RULOSU	1	ADET		
13	20 CM SATEN RULO	4	ADET		
14	3 CM BOYA FIRÇASI	4	ADET		
15	SATEN ALÇI (1 TORBA)	1	ADET		
16	60X60 GÖZENEKLİ BEYAZ TAŞYÜNÜ (ASMA TAVAN İÇİN)	5	KUTU		

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

NOTLAR:

- 1) Teklif mektupları üzerinde sipariş sonrasında ürünlerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.
- 2) Teklif zarfları elden, posta, faks veya e-mail (esogusatinalma@ogu.edu.tr) yolu ile tarafımıza gönderilecektir.
- 3) Teklif edilen malzemelere ait orijinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.
- 4) Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 5) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.
- 6) İstekliler Vergi No/Tc. Kimlik numaralarını belirteceklerdir.

Meşelik Kampüsü ESKİŞEHİR

Telefon: (222) 2393750-5505-5506

Faks: (222)2290056

e-posta: esogusatinalma@ogu.edu.tr

Elektronik ağ: www.ogu.edu.tr



LEDLİ AYDINLATMA TEKNİK ŞARTNAME

LED ARMATÜRLER GENEL ÖZELLİKLERİ

Sahada kullanılacak ürünler numune getirilerek Kontrollüğün (İşveren) onayı ile seçilecek ve onay formu oluşturulacaktır.

Bütün led armatürler; ENEC sertifikalı sürücülü ve sürücü PFC değeri en az 0,95 olacaktır.

Kullanılan led' ler IESNA LM-80 belgeli olacaktır.

Armatürlerin kullanım ömrü TM-21 hesaplama tablosuna göre en az 50000 (L70) saat, armatür renksel geriverim değeri (CRI) en az 80 olacaktır ve homojen ışık dağılımına sahip olacaktır.

Armatürler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2 standartlarına, armatür sürücüleri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarına ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır.

Armatürler akredite bir labaratuvarından alınmış IESNA LM-79 standartlarına uygun fotometrik ölçüm raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardına, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardına göre yaptırılmış olacaktır.

Ayrıca armatürler Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygun üretilmiş olacaktır.

Kitli Armatür İstenmesi durumunda Kit Özellikleri : Armatürlerin acil durumlarda da çalışmasını sağlamak için armatürlere monte edilen, projesinde belirtilen acil durum aydınlatma ışık şiddeti değerini projesine göre 3 saate kadar sağlayan, yüksek sıcaklık tipi Ni-cd bataryası, şarj ünitesi ve durum led inden oluşan, led armatür driverları ile uyumlu, TS EN 61347-2-7, TS EN 60598-2-22 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olmalıdır.

Not: Led armatür pozlarında belirtilen ışık akısı (lm) değerleri armatürün çıkış değeridir, tüketim gücü ise armatürün şebekeden çektiği toplam gücü ifade eder.

Perhat PERŞEN
dh

5

✕Sıva altı, min, 60x60 ebatlarında LED Steril Ortam Tavan Armatürü: ✕

(Taş Yünü, Alçı Asma Tavan, Clip-in, Sıvaaltı)

Işık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 40 w olan, LED Steril Ortam Tavan Armatür. Gövdesi 0,5 mm DKP sacdan, difüzörü temperli camdan imal edilmiş, en az IP 65 koruma derecesine sahip armatür.

(5 Yıl birebir değişim garanti taahhütnamesi)


- 4000 Kelvin Gün Işığı.
- 40-50w
- Gereceye Dahil

Perhat PERSEN
JH—

TEKNİK ŞARTNAME

1. CAT6 UTP Kablo
 - 1.1. Teklif edilen kablo yerli üretim olmalıdır,
 - 1.2. ANSI/EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801 EN 50173 Standartlarına uygun olmalıdır,
 - 1.3. Kablo çapı 23 AWG, LZSH olmalıdır,
 - 1.4. Kablo ikili sarmal halinde bakır tellerden oluşmalıdır,
 - 1.5. Kablo üzerinde ürün adı, ürün açıklaması, standartları, metraj bilgisi olmalıdır,
 - 1.6. 100 metrede en az 250 Mhz iletişim hızını desteklemelidir.
2. 25X16 Yapışkanlı Kablo Kanalı
 - 2.1. Teklif edilen kablo kanalı yerli üretim olmalıdır,
 - 2.2. Kablo kanalı TS EN 50085-2-1, TS EN 50085 2-3 standartlarına uygun alev iletmeyen halojen free malzemeden üretilmiş olmalıdır,
 - 2.3. Kablo kanalı uzunluğu en az 2 metre genişliği en az 25 mm yüksekliği en az 16 mm olmalıdır,
 - 2.4. Kablo kanalı CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş atık elektrikli ve elektronik eşyaların kontrolü (ROHS) yönetmeliğine uygun olmalıdır,
 - 2.5. Kablo kanalı arka yüzü yapışkanlı olmalıdır,
 - 2.6. Kablo kanalı beyaz renkli (RAL 9010) olmalıdır,
3. RJ45 UTP Konnektör
 - 3.1. Konnektörler CAT6 kablo bağlantılarını desteklemelidir,
 - 3.2. Konnektörler bakır bağlantılı olmalıdır.
4. Sıva Üstü Data Prizi
 - 4.1. Teklif edilen sıva üstü data prizi yerli üretim olmalıdır,
 - 4.2. 568A ve 568B tipi bağlantı desteklenmelidir,
 - 4.3. CAT6 Kablo tipini desteklemelidir,,
 - 4.4. Kullanılacak Prizle birlikte çerçeve ve diğer bağlantı elemanları da verilmelidir.

Zeki ASYA



Erkan ANTEPLİ
Tekniker

1/1