

T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Sayı : 19207542-934.01/

18/06/2020

Konu : Teklife Davet

Sayın :

Tel : Faks :

Kurumumuzun ihtiyacı olan (4) kalem İNTERNET KABLOSU ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 25.06/2020 tarihine kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini rica ederim.

ALİ KANBER
Satınalma Şube Müdürü

Satınalma tarih ve saati 25.06/2020 - 10:00

Teklif Başvuru Yeri : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Meşelik Kampüsü/ESKİŞEHİR

Teslimat Yeri : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Depoları Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR

Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İş kalemleri bazında

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	19" DUVAR TİPİ KABİNET	3	ADET		
2	UTP Patch Panel (Aktarma Panosu)	6	ADET		
3	CAT6a PATCH (Ara) KABLO	150	ADET		
4	SIVA ÜSTÜ TEKLİ DATA PRİZİ RJ-45, CAT6	150	ADET		

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

NOTLAR:

- 1) Teklif mektupları üzerinde sipariş sonrasında ürünlerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.
- 2) Teklif zarfları elden, posta veya faks yolu ile tarafımıza gönderilecektir.
- 3) Teklif edilen malzemelere ait orijinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.
- 4) Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 5) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.
- 6) Teklifler KALEM bazında değerlendirilecektir.
- 7) İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAK SURETLE BELİRTECEKLERDİR.

Meşelik Kampüsü ESKİŞEHİR

Telefon: (222) 2393750-5505-5506 Faks: (222)2290056 e-posta: esogusatinalma@ogu.edu.tr Elektronik ağ: www.ogu.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1. 19" DUVAR TİPİ KABİNET

- 1.1 ISO9001:2015 kalite yönetim sistemi sertifikasına ve EN 61587-1, IEC 60917, IEC60297 standartlarını içeren TSE belgesine sahip olmalıdır.
- 1.2 en az (7U) yüksekliğinde, en az 600 mm. genişliğinde, en az 600 mm. derinliğinde ve en az 50 kg taşıma kapasite olmalıdır.
- 1.3 Alt ve üst şase; bükülmüş kabinetin direncini ve gücünü arttıracak bir yapıya sahip olmalı, yan kapaklar açılabilir, sökülebilir, kilitlenebilir olmalıdır.
- 1.4 Arka kapak vida ile mekanik olarak kabin içinden kilitlenmeli ve duvar montajına izin veren delikleri ve vida elemanları bulunmalıdır.
- 1.5 Ön kapak; anti-statik, güvenli, füme, tek parça yapıya sahip, en az 125° ye kadar açılabilir, kilitlenebilir özellikte olmalıdır.
- 1.6 Kablo geçişleri en az 300 x 50 mm ölçüsünde ve fırça girişli olmalıdır.
- 1.7 Kabin montaj dikmeleri; Ön tarafta 2 adet, arka tarafta 2 adet olacak şekilde, ve serigrafı ile "U" ölçüleri markalanmış, en az 1.5mm. kalınlığında olmalıdır.
- 1.8 Darbelere karşı yüksek mukavemetli, kullanılan boya IEC 60707 standardına göre tutuşmaz , alev iletmez bir yapıya sahip olmalıdır.
- 1.9 Her bir kabinette Ayar aralığı 0-35 C° olan termostat ve anahtar kontrollü en az 2' li fan ünitesine ve alüminyum profil gövdeli monte edilebilir, güvenlik muhafaza yapısına sahip olmalı , 1x16 A sigorta korumalı en az 6 çıkışlı 1U ve CE sertifikalı priz grubu olmalıdır.

2. UTP PATCH PANEL (Aktarma Panosu)

- 2.1 ANSI/EIA/TIA 568 standartları uygun olmalıdır.
- 2.2 19" kabinete montajı uygun 2U yüksekliğinde CAT6a kabloları için 24 portlu olmalıdır.
- 2.3 Patch panel üzerinde etiketleme için şeffaf etiketli uygun kod alanları olacaktır.
- 2.4 UTP patch paneller modüler yapıda olmalıdır, istenildiğinde her bir konnektöre birbirinden bağımsız olarak müdahale edilebilmelidir. Konnektörlerin sonlandırılması hiçbir özel sonlandırma aleti kullanılmadan yapılacaktır
- 2.5 Patch panellerin arka kısmında sonlandırılan kabloların sabitlenmesine yarayan kablo düzenleyiciler olmalıdır.
- 2.6 Konnektör kontaklarının altın kaplama kalınlığı en az 0,8 µm olmalıdır.
- 2.7 UTP patch paneller otomatik topraklama sağlar özellikte olacaktır.

1/2

Erkan ANTEPLİ
Tekniker

Ersin Yüksel
EY

3. CAT6a UTP PATCH (ARA) KABLO
 - 3.1 CAT6a Patch kablolar EIA/TIA 568, IEC 11801 standartlarını destekleyen, 23 AWG LSZH (Halogen Free) olacaktır.
 - 3.2 Kablo uzunluğu en fazla 20 cm olmalıdır. Kablolar fabrikasyon iki uç tarafı RJ-45 uç montajlı olmalı, uçlar sonradan elle yapılmış olmamalıdır.
 - 3.3 Kablolar en az UTP CAT6a 10GBASE iletişimi desteklemelidir.
 - 3.4 Kablo üzerinde ürün adı, ürün açıklaması, ait olduğu standart, parti numarası, metraj bilgisi, açıklama ve ibareleri standartlara uygun olarak kablo üzerine basılmış olacaktır.
4. SIVA ÜSTÜ TEKLİ DATA PRİZİ RJ-45 Cat6
 - 4.1 CAT6a kablo bağlantı tipini destekleyecektir.
 - 4.2 Kullanılacak prizlere çerçeve ve diğer bağlantı elemanları da verilmelidir.

Erkan ANTEPLİ
Tekniker

Ersin Yüksel
E. Yüksel