

T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Sayı : 19207542-934.01/

30/09/2021

Konu : Teklife Davet

Sayın :

Tel : Faks :

Kurumumuzun ihtiyacı olan (3) kalem ARITMA CİHAZI BAKIM ONARIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 06.10.2021 tarihine kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini rica ederim.

Ersin ÇALIŞKAN
Şube Müdürü

Satınalma tarih ve saati : 06.10.2021 - 10:00

Teklif Başvuru Yeri : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Meşelik Kampüsü/ESKİŞEHİR

Teslimat Yeri : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Depoları Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR

Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İşin tamamı

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	ZAMAN KONTROLLÜ VALF DEĞİŞİMİ	1	ADET		
2	KATYONİK REÇİNE MİNERAL DEĞİŞİMİ (Spor Salonu)	1	ADET		
3	KATYONİK REÇİNE MİNERAL DEĞİŞİMİ (Halı Saha)	1	ADET		

EK: Teknik şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

NOTLAR:

- 1) Teklif mektupları üzerinde sipariş sonrasında ürünlerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.
- 2) Teklif zarfları elden, posta, faks veya e-mail (esogusatinalma@ogu.edu.tr) yolu ile tarafımıza gönderilecektir.
- 3) Teklif edilen malzemelere ait orijinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.
- 4) Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 5) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.
- 6) İstekliler Vergi No/Tc. Kimlik numaralarını belirteceklerdir.

İstekliler SERVİS, MONTAJ VE DEVREYE ALMA bedelleri dahil fiyat vereceklerdir.

Meşelik Kampüsü ESKİŞEHİR

Telefon: (222) 2393750-5505-5506

Faks: (222)2290056

e-posta: esogusatinalma@ogu.edu.tr

Elektronik ağ: www.ogu.edu.tr

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

Hazırlama Tarihi: 29.09.2021

İşin Adı: Spor Salonu ve Halı Saha Arıtmalarının Bakım Onarımı


Bu teknik şartname, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi “Spor Salonu ve Halı Saha Arıtmalarının Bakım Onarımı” işine ait genel şartları ve teknik özellikleri konu alır.

GENEL HUSUSLAR:

1. Yüklenici işe başlamadan önce her türlü İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirini alacak, çalıştıracağı personeline Kişisel Koruyucu Donanımlarını dağıtacak, uygun yerlere iş güvenliği ikaz levhalarını asacaktır.
2. Uygulaması gerçekleştirilecek iş kalemlerinde kullanılacak tüm malzemeler güncel Ulusal ve Uluslararası Kalite Derecelendirme Belgelendirme Kuruluşları Standartlarına, yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uygun olacaktır.
3. Alınacak/Kullanılacak malzemeler daha önce kullanılmamış, orijinal, hasarsız ve 1'inci sınıf olacaktır. Malzemelerin nakliye işlemleri sırasında meydana gelebilecek hasar ve arızalardan Yüklenici sorumlu olacaktır.
4. Yapılacak uygulama ve kullanılacak malzemeler tüm garanti şartlarına haiz olacaktır.
5. Garanti süresince her türlü eksiklikler yüklenici tarafından onarılacak veya yenisi tarafından değiştirilecektir. Garanti süresince hatalardan kaynaklanan imalat bozuklukları yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenici tarafından herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.
6. Tüm nakliye yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, montaj, demontaj, işçilik idare tarafından istenilen yere istif ve tasnif işleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.
7. Yüklenici, çalıştırdığı personelin iş yapımı nedeniyle maruz kalacağı tüm sağlık problemlerinden ve işçilikten doğan tüm haklarından sorumludur.
8. Yüklenici, tadilat sırasında çevredeki mimari öğelere, altyapı sistemlerine, elektrik ve su tesisatına vereceği hasarın giderilmesinden tümüyle sorumludur.
9. Yüklenici, tadilat için gerekli tüm yardımcı araç-gereci, iş makinesini kendisi sağlamak zorundadır ve idareye bu konuyla ilgili bir talepte bulunamaz.

TEKNİK HUSUSLAR

1. ESOGÜ Spor Salonunda mevcut arıtma sisteminde, arızalı olan zaman kontrol valfi değiştirilerek, katyonik reçine minerallerinin değişimi yapılacaktır.
2. ESOGÜ Halı Sahada mevcut arıtma sisteminde, katyonik reçine minerallerinin değişimi yapılacaktır.


B. Z. ÖZDEMİR
Msk. Yrk. Msk.